GELIJKVLOERS MAGAZIJN 8-9-10

1 : 200

maatvoering in cm
hoogtepeilen in m

0 4m 8m 20m
2m 6m 10m

LEGENDE BRANDWEER

- TOEGANG BRANDWEER - BRANDMELDCENTRALE
- TOEGANG BRANDWEER
- BRANDWEERAANSLUITINGEN OP SPRINKLERINSTALLATIE
- COMPARTIMENTERINGSWAND WBDBO 30min / DEUREN 30min
- COMPARTIMENTERINGSWAND WBDBO 60min / DEUREN 60min
- COMPARTIMENTERINGSWAND WBDBO 180min / DEUREN 180min
- COMPARTIMENTERINGSWAND WBDBO 210min / DEUREN 210min
- PICTOGRAM NOODUITGANG
- ROOD FLITSLICHT (HOOFD INGANG BRANDWEER)
- BMI BRANDMELDINSTALLATIE
- GNP GEOGRAFISCH BRANDMELDPANEEL EN NEVENPANEEL
- NP NEVENPANEEL
- 500 VLUCHTAFSTAND

LEGENDE

- METSELWERK IN SNELBOUW OF BETONBLOKKEN
- METSELWERK IN CELLENBETONBLOKKEN
- NIET GEWAPEND BETON
- GEWAPEND BETON OF WELFSELS
- HELLINGSBETON - CHAPE - UITVULLINGSBETON
- HOUT
- THERMISCHE ISOLATIE
- NATUURSTEEN (ARDUIN)
- STAALPROFIELEN
- VOCHTISOLATIE

* HET VOLLEDIGE GEBOUW WORDT UITGERUST MET EEN SPRINKLER-INSTALLATIE
* ALLE BETON- EN STAALCONSTRUCTIES CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
* HET DAK DIENT OVEREENKOMSTIG NEN 6063 NIET BRANDGEVAARLIJK TE ZIJN

Ø 90 / Ø 90 RIOLERINGSLEIDING
* RIOLERING VOLGENS NEN3215
* DIMENSIONERING EN VERLOOP VAN RWA, DWA EN TERREIN RIOLERING CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR

POMPINSTALLATIE HEMELWATERRECUPERATIE / AFTAPPUNT HEMELWATER

BRANDSLANG MET HASPEL + BRANDMELDER
* DE BRANDSLANGHASPELS MET MAXIMAAL 60m1 (40+20m opslagruimte; etagevloer) & 30m1 (kantoren) SLANGLENGTE AANGESLOTEN OP DE WATERLEIDING TE VOLDOEN AAN HET GESTELDE IN NEN-EN 671-1. DE CAPACITEIT BEDRAAGT TENMINSTE 1.3m³/h MET EEN MIN. STATISCHE DRUK BIJ HET MONDSTUK VAN 100kPa BIJ GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN TWEE SLANGHASPELS.
* PLAATSING EN AANTAL BRANDSLANGEN + HASPELS(wagens) CONFORM TEKENINGEN INSTALLATEUR

SLOT (BUITENDEUREN) MET SLEUTEL UIT SLEUTELKLUIS/BUIS TE OPENEN T.B.V. TOEGANG BRANDWEER

30 60 — 30 / 60 / 150 / 210min
WBDBO (WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG)

30 60 — 30 / 60 / 180 / 240min BRANDWERENDE EN ZELFSLUITENDE DEUR
* DEUREN TE OPENEN ZONDER GEBRUIKMAKING VAN LOSSE VOORWERPEN (VLUCHTDEUREN)
* DE VLUCHTROUTEAANDUIDING CONFORM NEN 6088 IN COMBINATIE MET NOODVERLICHTING ALS VERLICHTINGSARMATUUR UIT TE VOEREN

A.N.V. NOODVERLICHTING AANBRENGEN CONFORM NEN-EN 1838
* NOODVERLICHTING AANBRENGEN CONFORM NEN-EN 1838 MINIMAAL 1 LUX OP DE VLOER, 10 LUX BIJ DRAAIENDE MACHINE (DELEN), WERKPLAATS EN 5 LUX T.P.V. BLUSMIDDELEN

Dakbedekking: bovenzijde dakbedekking voldoet aan NEN6063 - niet brandgevaarlijk dak

bvba
wastiau & co
architectenbureau

WEERT
KAMPERSHOEK ZUID

ONDERWERP: BOUWEN VAN OPSLAGRUIMTE MET BURELEN

BOUWHEER: GROEP HEYLEN R.E. DEVELOPMENT B.V.
RIETSCHOTTEN 1 OFFICE 400
4751 XN, OUD GASTEL

LIGGING: SITE KAMPERSHOEK 2.0 WEERT
6003 NP WEERT
SECTIE WEE01, NRS GED. W166, W169, W195, W213, W214, W215, W216, W217, W218, W221, W222, W223, W247, W248, W364, W365, W392, W393, W403, W404, W414, W637, W682, W865

architect Guy Wastiau & interieurarchitect Lief Heylen
Geneinde 221 2260 Westerlo Tel: 0032 14 26 47 01 Fax: 0032 14 26 47 20 www.wastiau.be info@wastiau.be

1321/16	GELIJKVLOERS ZO BRANDWEER MAGAZIJN 8-9-10	BWA Z-BW/04

11/12/2017 nC	1/20.000	1/2.500	1/500	■ 1/200	1/100	1/50	1/20