

Linda Gelissen

Van: Freek op het Root <Freek.optRoot@wsme.nl>
Verzonden: vrijdag 25 maart 2016 12:44
Aan: Linda Gelissen
Onderwerp: Betr.: funderingsadvies

Geachte mevr. Gelissen,

Na overleg met Geonius is een fundering op staal mogelijk bij een optredende funderingsbelasting van +/-225kN. Deze belasting en funderingswijze komt overeen met het door ons opgestelde constructieve documenten t.b.v. bouwaanvraag.

Hiervoor zal wel een grondverbeteringspakket nodig zijn van ca. 1 a 1,5m en voor zowel de poeren als de begane grond vloer.

Met vriendelijke groet,
F. op 't Root



MEERKAMP 8 :: POSTBUS 3012 :: 6093 ZG HEYTHUYSEN
TEL. +31 (0)475 49 82 48 :: FREK.OPTROOT@WSME.NL

Dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon of organisatie aan wie of welke dit e-mailbericht is geadresseerd. Dit e-mailbericht mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) aan derden is, zonder schriftelijke toestemming van WSM Engineering, niet toegestaan. WSM Engineering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door gebruik van deze elektronische data.
Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet voor u bestemd is, verzoeken wij u beleefd ons hiervan per omgaande op de hoogte te brengen en vervolgens dit bericht te verwijderen.